



Отметка о размещении сведений в  
едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий, QR-код  
12.10.2021КНМ №  
43210061000201216644



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn\_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 436/1**

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению  
"Центр развития ребенка - Детский сад № 170" города Кирова

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города  
Кирова по пожарному надзору Карпова Андрея Сергеевича от 11.10.2021 №436  
в период с 12.10.2021 по 14.10.2021

Старшим инспектором ОНДПР г. Кирова капитаном внутренней службы Ячменевым Максимом  
Борисовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка здания детского сада по адресу: г. Киров,  
ул. Монтажников, д 28а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:  
Заведующий МКДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 170" города Кирова  
Лепихина Наталья Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-  
пальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требова-ний пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нару-шения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование норма-тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отмет-ка о выпол-нении
1.	Площадка крыльца перед эвакуаци-онным выходом из здания со сторо-ны бассейна, высотой от уровня тротуара более 0,45 м не имеет ограж-дения.	ст.89. ФЗ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008; п.4.3.5; 3.2; 4.4.3; 4.4.4 СП 1.13130.2020 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	10.10.2022	
2.	Перед наружной дверью эвакуаци-онного выхода из бассейна на улицу предусмотрена площадка глубиной 150 см вместо требуемых не менее 165см (ширина дверного полотна 110 см).	ст.89. ФЗ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008; п.4.2.21 СП 1.13130.2020 «Свод правил Си-стемы противопожарной защиты. Эвакуаци-онные пути и выходы».	10.10.2022	
3.	Уклон лестницы 3-го типа на путях эвакуации, ведущей из спальни	ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о	09.10.2023	

	группы №8 «Морские звездочки» более 1:1 (45°) (фактически составляет 1:0,92 при высоте расположения площадки лестницы 4,32м и длине проекции лестничного марша на плоскость земли 3,99м).	требованиях пожарной безопасности». п. 5.2.1; 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
4.	Уклон лестницы 3-го типа на путях эвакуации, ведущей из спортивного зала более 1:1 (45°) (фактически составляет 1:0,88 при высоте расположения площадки лестницы 4,75м и длине проекции лестничного марша на плоскость земли 4,20м).	ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.2.1; 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.10.2023	
5.	Уклон лестницы 3-го типа на путях эвакуации, ведущей из группы № 12 «Дельфинчики» более 1:1 (45°) (фактически составляет 1:0,88 при высоте расположения площадки лестницы 4,75м и длине проекции лестничного марша на плоскость земли 4,20м).	ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.2.1; 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	09.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова  
государственный инспектор г. Кирова  
по пожарному надзору  
(должность государственного инспектора  
по пожарному надзору)

Ячменев М.Б.  
(фамилия, инициалы)



« 14 » октября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Евг  
(подпись)

заведующий  
(должность)

Сеникина Ж.Т.  
(фамилия, инициалы)

« 14 » октября 20 21 г.